

Comunicado 67

Respecto al incidente ocurrido el pasado 21 de junio, con nuestra servidora Blanca Puican Pachon, quien quedó atrapada en uno de los ascensores del hospital Almanzor Aguinaga, la Red Asistencial Lambayeque informa lo siguiente:

1. Los ascensores del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo se encuentran operativos desde el año 1978, por lo que reciben un constante mantenimiento debido a la antigüedad de este sistema de transporte.
2. Pese a las previsiones y acciones tomadas, ocurren desperfectos inesperados, como el sucedido con nuestra trabajadora, la cual pudo ser liberada ilesa tras permanecer encerrada en uno de los elevadores.
3. Al tomar conocimiento de este hecho, se ha procedido a clausurar el ascensor que sufrió el desperfecto y dejar habilitados otros tres ascensores, los cuales serán manipulados y supervisados permanentemente para evitar problemas como el ocurrido.
4. Cabe destacar que la gerencia de la Red está gestionando la adquisición de 4 ascensores para los sectores A y B del hospital, así como el sector de pediatría del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, los cuales serán adquiridos a través de un proceso de licitación que ya se encuentra en trámite.
5. Ofrecemos las disculpas del caso a nuestra servidora por este lamentable incidente y reiteramos nuestro compromiso por dar pronta solución a esta problemática.

El Seguro Social de Salud ratifica su compromiso por velar por la salud y seguridad de sus asegurados y trabajadores, en el marco de la política de humanización de los servicios de salud.

Chiclayo, 24 de junio de 2016

Oficina de Relaciones Institucionales